



### ZESTAWIENIE ELEMENTÓW

1. Obudowa F-my EMITER typu OSz 40 \* 40 + F . Drzwiczki obudowy wyposażyc w zamek typu MASTER KEY i uchwyty do zamykania na kłódkę.
2. Obudowa naścienna F-my LEGRAND typu S 2 przystosowana do plombowania .
3. Wyłącznik nadprądowy F-my LEGRAND typu S 304 B 63
4. Kątownik perforowany F-my EMITER typu DKP 40
5. Uchwyt kabla F-my EMITER typu PUK 15

nazwa i adres obiektu budowlanego	Przepompownia ścieków deszczowych w miejscowości Dalachów.gm Rudniki Wewnętrzna linia zasilająca w energię elektryczną		
przedmiot rysunku	Rysunek zestawu zabezpieczenia zalicznikowego		
techn. Janusz Bojanowski upr. bud. nr 195/68			
projektant	podpis	sprawdzający	podpis
skala 1 : 10	data: 08. 2010	nr rys. 03	nr str. 12