

Olesno, dn. 08.02.2016 r.

RIZ.272.2.2016

## Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Dotyczy postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację źródła ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Radawiu, ul. Żwirowa 1

### Pytanie 10

Czy mogą być zastosowane pompy ciepła typu split ?

### Odpowiedź

Inwestor przewidział montaż pomp ciepła typu monoblock z uwagi na ograniczoną ilość miejsca w kotłowni na zamontowanie układów chłodniczych oraz eliminując w ten sposób wprowadzanie instalacji z gazami chłodniczymi do budynku.

**STAROSTA**  
  
*mgr inż. Stanisław Belka*