

WYJAŚNIENIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego na termomodernizację budynku warsztatów szkolnych oraz wymianę kotła w Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnie

Zadanie 2 – Wymiana kotła grzewczego w Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnie

Wymagania odnośnie kotła grzewczego:

Kocioł powinien posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze. Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW – Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” lub równoważną, wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą;

Kocioł powinien posiadać nominalną sprawność przemiany energetycznej co najmniej 85% i spełniać wymagania klasy 5 – dla źródeł opalanych paliwami stałymi.