

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OLEŚNIE

ul. M. Konopnickiej 8

tel./fax. (034)358-47-14
(034)358-47-15

Olesno, 2013-03-19

**Wykonawcy
wszyscy**

Wyjaśnienie nr 1

dotyczy przetargu nr 4/PN/2013 - wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1944 O w m. Kolonia Łomnicka

W związku z pytaniami dotyczącymi przetargu jw. Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Proszę o określenie frakcji żużla paleniskowego postępowaniu przetargowym na zadanie: Wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1944 O w m. Kolonia Łomnicka.

Odpowiedź:

Zgodnie z punktem 5.5.2 specyfikacji technicznej nr D - 05.01.03a NAWIERZCHNIA Z ŻUŻLA PALENISKOWEGO:

Przy nawierzchniach dwuwarstwowych, na warstwę dolną używa się żużla o grubszym uziarnieniu, o frakcjach od 15÷80 a nawet 100 mm. Na warstwę górną używa się żużla drobniejszego o uziarnieniu 2÷30 mm. Pyły żużlowe są niepożądane ze względu na duże pylenie zawierającej je nawierzchni.