

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OLEŚNIE

ul. M. Konopnickiej 8

tel./fax. (034)358-47-14
(034)358-47-15

Olesno, 2014-02-24

**Wykonawcy
wszyscy**

Wyjaśnienie nr 2

dotyczy przetargu nr 2/PN/2014 –
Modernizacja DP nr 1928 O na odcinku Rudniki - Jaworek km 0+000 - 1+900

W związku z pytaniami dotyczącymi przetargu jw. Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Proszę o odpowiedź na pytanie dot. pozycji nr 4.2 kosztorysu - czy podana długość - 22 m to długość przepustu okularowego - czyli rur będzie 44 m, czy długość 22 m to długość rur, czyli przepustu 11 mb?

Odpowiedź:

Podana długość - 22 m to długość przepustu okularowego - czyli rur będzie 44 m